

— ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO —

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO

O SINAPROCIM - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento, o SINPROCIM – Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo, e a ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, atestam que a empresa

Concessão nº

17982



LAJES E BLOCOS MODELO LTDA



CNPJ: 05.862.382/0001-86

AV NOSSA SENHORA DO P SOCORRO 1605 - NOSSA SENHORA P SOCORRO - CEP 12421-010 - PINDAMONHANGABA/SP

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Blocos Vazados de Concreto e Peças de Concreto para Pavimentação, de acordo com o Relatório Setorial nº 48, e produz os seguintes produtos em conformidade com os requisitos especificados nas Normas Técnicas ABNT NBR 6136 e 9781.

Norma:	Produto:	Classe:
ABNT NBR 6136:2016	Blocos vazados de concreto para alvenaria	A (fbk \geq 8,0 MPa)
ABNT NBR 6136:2016	Blocos vazados de concreto para alvenaria	B (4,0 \leq fbk < 8,0 MPa)
ABNT NBR 6136:2016	Blocos vazados de concreto para alvenaria	C (fbk \geq 3,0 MPa)
ABNT NBR 9781:2013	Peças de concreto para pavimentação	P35 (fpk \geq 35,0 MPa)

A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 18,9 MPa.

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acesse <http://pbqp-h.mdr.gov.br>, ou visite os sites das entidades abaixo.

Data da emissão:
01 de junho
de 2024



www.sinaprocim.org.br

Eng^o Anderson Augusto
Gerente PSQ

SINAPROCIM - Sindicato Nacional da
Indústria de Produtos de Cimento



Associação
Brasileira de
Cimento Portland

www.abcp.org.br

Av. Torres de Oliveira, 76 | São Paulo, SP

Eng^o Fernando Dalbon Cardoso
Coordenador
ABCP Certificadora - EGT



Data da validade:
31 de agosto
de 2024